



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W ŁASKU**

98- 100 ŁASK, UL. WARSZAWSKA 38
TEL (0 43) 675 22 94, 675 23 15 FAX (043) 676 34 16
www.pis.lodz.pl/lask psse.lask@pis.gov.pl

Nasz znak: PPIS.HK.4710.9.2018

Łask, dnia 22.06.2018r.

**„Columna Medica”
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
ul. Wakacyjna 8
98 – 100 Łask**

**Zbiorcza roczna ocena jakości wody z basenu sportowego,
rehabilitacyjnego i jacuzzi
w „Columna Medica” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Łasku, ul. Wakacyjna 8
za okres od 2 czerwca 2017r. do 1 czerwca 2018r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz.2016) dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań zgodnie z § 3 ust.1 w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu oraz częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią,
- wyników badania wody na pływalni wykonanych w ramach kontroli urzędowej.

Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1261 ze zm.) oraz § 4 w związku z § 2 i § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz.2016) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku

stwierdza, że

woda z basenu sportowego, rehabilitacyjnego i jacuzzi w „Columna Medica” w Łasku ul. Wakacyjna 8 w ocenianym okresie odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach nr 1 i 2 przedmiotowego rozporządzenia.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zarządzający pływalnią dokonywał oceny spełnienia wymagań na podstawie bieżącej obserwacji obiektu z uwzględnieniem sytuacji mogących mieć wpływ na jakość wody, udokumentowanego nadzoru pracy urzędów, co znajduje potwierdzenie w prowadzonym rejestrze wyników automatycznych pomiarów jakości wody oraz przekazywanych systematycznie sprawozdań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Na przestrzeni ocenianego okresu występowały przekroczenia nw. parametrów fizykochemicznych:

- stężenie chloru wolnego, stężenie chloru związanego, utlenialności, potencjału redox oraz mętności.

Po dokonanej analizie ryzyka zdrowotnego, mając na uwadze, iż przekroczenia dotyczyły tylko parametrów technologicznych należy ocenić, iż nie spowodowało to zagrożenia zdrowotnego dla osób korzystających z pływalni.

Należy nadmienić iż czynnikiem o najwyższym znaczeniu dla zdrowia wśród wszystkich czynników na pływalni są wskaźniki mikrobiologiczne, których wartości były zgodne z normą określoną w rozporządzeniu przez okres objęty oceną, a ryzyko dla zdrowia wynikające z obecności ubocznych produktów dezynfekcji jest nieporównywalnie mniejsze w porównaniu z ryzykiem związanym z niewystarczającą dezynfekcją wody.

Jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach w zakresie obecności Legionelli Sp. odpowiadała wymaganiom zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia.

W związku z powyższym analizując zebraną w przedmiotowej sprawie dokumentację Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku wydał pozytywną zbiorczą roczną ocenę jakości wody z basenu sportowego, basenu rehabilitacyjnego i jacuzzi w „Columna Medica” w Łasku ul. Wakacyjna 8, ze wskazaniem na podjęcie działań mających na celu regulację parametrów technologicznych związanych z uzdatnianiem wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łasku

z up.


mgr Inż. Agnieszka Świgocka
Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej